# 050RSV55 Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55

Балансировочные клапаны · Артикул 050RSV55

## 1. Обзор

Описание Ручные фланцевые балансировочные клапаны относятся к регулирующей арматуре и предназначены для гидравлической увязки между собой отдельных контуров и ограничения расхода теплоносителя. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. Область применения Ручные фланцевые балансировочные клапаны применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и охлаждения. Одно из главных составляющих при проектировании систем отопления – не только подобрать подходящие трубы, но и оборудование. Ведь именно оно защищает систему от перетопа и позволяет стабилизировать ее функционирование в самых разнообразных условиях.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединение | Фланцевое |
| Присоединительный размер | DN50 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Винт | Латунь | Шток | Латунь |
| Крышка | Высокопрочный чугун GGG40 | Маховик | Пластик ABC (DN40-250)<br>Серый чугун (DN300-500) |
| Стопорный винт | Нержавеющая сталь AISI 304 | Фиксатор настройки | Латунь |
| Класс герметичности | A (по ГОСТ 9544-2015) | Измерительный ниппель | Латунь |
| Конус балансировочный | Высокопрочный чугун GGG40 | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 16 бар |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +120 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уплотнение | EPDM | Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединение | Фланцевое | Присоединительный размер | DN50 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | 050RSV55 Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55 |
| Артикул | 050RSV55 |
| Производитель (марка) | REON |
| Вид оборудования | Балансировочные клапаны |

## 4. Документация

### Прочее

- RSV55 Балансировочный клапан_07.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.