

1. Обзор



Мембранный расширительный бак предназначен для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления. Бак изготовлен из стали, внешняя поверхность бака покрыта эмалью, внутренняя полость – без покрытия. Внутри корпуса бака расположена мембрана, которая разделяет его на две камеры – водяную и воздушную. В воздушной камере находится предварительно закаченный на заводеизготовителе воздух. Данная модель расширительного бака производится на АО «БЭЗ» в России. Во всех расширительных баках UNIPUMP БЭЗ (страна изготовления Россия) мембрана используется Se.Fa (Италия), внутренний диаметр - 80мм. Мембраны в баках UNIPUMP изготовлены из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы.


Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Верхнее
Максимальное давление в системе, бар	8
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Расширительный бак	Подключение	Верхнее
Объем бака, л	35	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	8	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	6	Длина, мм	370
Высота, мм	445	Ширина, мм	370
Диаметр (мм)	370	Способ установки	Подвесной
Присоединительный размер	1"		

3. Габаритные размеры



Модель	L, мм	D, мм
РП 24/ РП 24Н	448	270
РП 35/ РП 35Н	445	370

4. Данные для заказа

Наименование	Расширительный бак подвесной РП 35 (БЭЗ)
Артикул	37796
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Расширительные баки
Вес, кг	6
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция расширительный бак БЭЗ

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Информационное письмо

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.