# 040RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17

Вентили фланцевые для пара · Артикул 040RSV17

## 1. Обзор

Описание Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сильфон из нержавеющей стали. Данный тип вентиля в процессе работы не требует сервисного обслуживания, т.к. в нем используется сильфонное уплотнение. Область применения Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединение | Фланцевое |
| Присоединительный размер | DN40 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Болт | Сталь | Шток | Нержавеющая сталь x20Cr13 |
| Гайка | Сталь | Штифт | Сталь |
| Втулка | Бронза | Клапан | Нержавеющая сталь x20Cr13 |
| Сильфон | Нержавеющая сталь 08X17H13M2T | Штурвал | Сталь |
| Масленка | Бронза | Прокладка | Графит |
| Запорный винт | Сталь | Класс герметичности | A (по ГОСТ 9544-2015) |
| Ограничитель положения | Сталь | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 16 бар |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +300 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Корпус | Чугун GG25 | Уплотнение | Графит |
| Кольцо корпуса | Нержавеющая сталь x20Cr13 | Крышка корпуса | Чугун GG25 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединение | Фланцевое | Присоединительный размер | DN40 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | 040RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17 |
| Артикул | 040RSV17 |
| Производитель (марка) | REON |
| Вид оборудования | Вентили фланцевые для пара |

## 4. Документация

### Прочее

- RSV17-Ventil-zapornyy-flantsevyy-s-silfonnym-uplotneniem_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.